



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изм. №.....

17ф2418

.....

26.07.14

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В община Пловдив е постъпило запитване с вх. № 17ф2718/24.04.2017г. от кандидат за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изграждане и ремонт на улично осветление“, открита с Решение №17РОП26/13.04.2017г. с искане за разяснение по следните въпроси:

Въпрос 1: „За позиции от поз. 1 до поз. 12; от поз. 16 до поз. 18 и за поз. 22 до поз. 42 за уличен осветител, какъв е вида на:

- 1.1. Модерен стил декоративно улично тяло
- 1.2. Старинен стил улично тяло
- 1.3. Обикновено улично тяло“

Отговор на въпрос 1: С цел унифициране визията на новоизграденото и съществуващото осветление на територията на община Пловдив, осветителите да се приближават визуално до долуизброените:


- 1.1. Модерен стил декоративно улично тяло



- 1.2. Старинен стил улично тяло



1.3. Обикновено улично тяло



Въпрос 2: „За позиции от поз. 13 до поз. 15 и поз. 19 до 21 за парков осветител:

1.4. Модерен стил декоративно тяло

1.5. Старинен стил тяло

1.6. Обикновено тяло“

Отговор на въпрос 2: С цел унифициране визията на новоизграденото и съществуващото осветление на територията на община Пловдив, осветителите да се приближават визуално до долуизброените:

1.4. Модерен стил декоративно тяло



1.5. Старинен стил тяло



1.6. Обикновено тяло



Въпрос 3: „За позиции от поз. 43 до поз. 56 за осветител за вграждане в земя:


1.7. Модерен стил декоративно тяло

1.8. Старинен стил тяло


1.9. Обикновено тяло“

Отговор на въпрос 3: С цел унифициране визията на новоизграденото и съществуващото осветление на територията на община Пловдив, осветителите да се приближават визуално до долуизброените:

1.7. Модерен стил декоративно тяло



1.8. Старинен стил тяло



1.9. Обикновено тяло



Въпрос 4: „Какво представлява поз. 57 „Указателна табела ЛЕД 1x10W“

Отговор на въпрос 4: Указателна табела ЛЕД 1x10W е осветител за външен монтаж в островите на уличното платно, указващ посоката на движение на автомобилите.

Въпрос 5: „За поз. 76 до поз. 81 за рогатки има ли заложи модели и размери за:

1.10. Модерен стил

1.11. Старинен стил“

Отговор на въпрос 5: Няма предварително избрани модели рогатки. С цел унифициране, следва да се приближават визуално до монтираните на територията на община Пловдив.

Въпрос 6: „За поз. от поз. 89 до поз. 93 дали изписаните дължини са за цялата височина за стълба или само над земя“

Отговор на въпрос 6: Изписаните височини за посочените позиции са за цялата височина на стълба.

Въпрос 7: „За поз. от 94 до поз. 104 има ли заложи модели“

Отговор на въпрос 7: Няма предварително избрани модели. Стоманотръбните стълбове трябва да отговарят на техническите изисквания, съгласно Отраслова нормала ОН 14 68902-77 „Стълбове тръбни стоманени“. Съгласно техническата спецификация, стълбовете трябва да бъдат горещо поцинковани.


Въпрос 8: „За поз. 153 размер и вид на тротоарните плочи“

Отговор на въпрос 8: Размера на плочите да е 30/30/5 cm.


Въпрос 9: „За поз. 165 схема или модел за табло управление“
 Отговор на въпрос 9: Примерна схема на табло управление:

Пояснения:

1. Таблото да се изпълни в метална кутия тип CRN 55/2505. Размери - 500/500/250 mm за монтаж на стена с непрозрачна врата
2. Степен на защита IP- 55
3. Технически изисквания по IEC 439.3(EN 60-439-3)
4. Резерва - Р
6. Вход - от долу
7. Изходи - от долу
8. Височина на монтаж горен ръб - 1,7 m
9. Цвят - RAL 1002



Оперативно монтажна схема на табло ТУ



Въпрос 10: „За поз. 173 до 174 има ли заложени модели“

Отговор на въпрос 10: Няма предварително заложени модели.

Въпрос 11: „За поз. 175 до 176 има ли заложени модели и вид на осветителя.“

Отговор на въпрос 11: Няма предварително заложени модели.

С уважение,

ИНЖ. ЙОРДАН КАЛЕВ

Директор дирекция СМСТИ и Възложител

Съгласно Заповед №160А1356/07.06.2016г.

На Кмета на община Пловдив

