



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изм. № 19 РОП-75/4
18.10.19

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в община Пловдив искане за разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. „Въстанически-юг“ в район Южен“**, открита с Решение №19РОП-75/02.10.2019 г. на Зам.-кмет ОИЗЕУО при община Пловдив, на основание член 33, ал. 1 от ЗОП, предоставяме следното разяснение.

Въпрос 1: При разглеждане на предоставената от възложителя документация за обществена поръчка с посочения по-горе предмет установихме, че заложените в обяснителната записка по част „Електро“ – Осветителна инсталация на инвестиционния проект са залегнали тип осветители, които не съответстват на типа осветители предоставени в Количествената сметка, която следва да се остойности. Моля възложителя към кой тип осветители следва да се придържа при остойносттаването на количествената сметка.

Въпрос 2: Може ли възложителя да предостави характеристики на асансьорната уредба, тъй като такива липсват?

Отговор 1: Остойносттаването на осветителите да се извърши по предоставената от възложителя Техническа спецификация и Количествена сметка.

Отговор 2: В офертата си участниците следва да предложат асансьорна уредба със следните минимални технически характеристики: Електрически кухненски асансьор с две спирки, Товароносимост ≥ 100 кг., материал за кабина отговарящ на санитарно-хигиенните норми.

С уважение,
РОЗАЛИН ПЕТКОВ

ЗАМ.-КМЕТ ОИЗЕУО



НВ/ТТ