



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032)
656 800

Изх. №.....

1900П-19/3
04.11.19г.

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

Относно: обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: *„Предоставяне на услуги по профилактика и ремонт на ОВК инсталации на Община Пловдив“*.

Уважаеми госпожи и господа,

На 01.11.2019г. е постъпило писмено искане за разяснения, на електронната поща на Дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив, относно обществена поръчка по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП с предмет: *„Предоставяне на услуги по профилактика и ремонт на ОВК инсталации на Община Пловдив“*, открита с Обява №1900П19/01.11.2019г.

Въпрос:

Колко профиликтики на ОВК инсталациите трябва да се извършат в рамките на договора?

Отговор:

Във връзка с постъпило запитване правя следните разяснения:

Съгласно чл.21, ал.2 от Проекта на договора „Изпълнителят се задължава да извърши дейности по профилактика и (при необходимост) ремонт на ОВК инсталации при заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ДК „Борис Христов“, в срок от 5/пет/ дни от датата на получаване на заявката.

Отговорът на Вашия въпрос е:

- Профилактика на филтър за фини прахови частици – веднъж годишно.
- Профилактика на филтър за твърди прахови частици- два пъти годишно.
- Профилактика на вътрешни климатични тела – четири пъти годишно.

Представеният график е прогнозен и Възложителят няма задължение да се придържа към не при подаването на заявки за профилактика

С уважение: . Заличена информация
Александър Д. на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
Зам.Кмет „Култура и туризъм“, Община Пловдив, Съгласно заповед
№160А1356/07.06.2016г.