



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

Изх. №.....

.....

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в община Пловдив искане за разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 54 обособени позиции**”, открита с Решение №16РОП64/30.06.2016 г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив, на основание член 33, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следното разяснение.

Запитване, получено в община Пловдив на 05.08.2016 г.:

По т. 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г.;

Въпрос 1: Моля, да уточните дали е необходимо да се попълни **Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)** за обединението.

Въпрос 2: В доклада за енергийна ефективност за поз.7: **Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 4, бл. 39, като мярка за енергийна ефективност №7** е записано:

„ЕСМ – 07 – Мерки за повишаване енергийната ефективност на асансьорите

В блока са монтирани 3 асансьора с еднакви двигатели и повдигателни механизми, които са силно амортизирани и смяната им е наложителна. Поради високия разход на електроенергия, единият от асансьорите е спрял от експлоатация.

Мярката включва:

1. Вариант I: подмяна на износените двигатели и повдигателни механизми и управляващите електротабла, с такива с честотно регулиране – за 3 бр. асансьора.“

(Този вариант 1 е включен в пакета от енергоспестяващи мерки – ПАКЕТ 3, който е препоръчан за изпълнение като най-икономичен)

Моля да потвърдите, че дейността:

„Подмяна на износените двигатели и повдигателни механизми и управляващите електротабла, с такива с честотно регулиране – за 3 бр. асансьора.“ е задължителна за реализиране предмета на поръчката.

Отговор 1: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обединението не се попълва.

Отговор 2: При подготовка на офертата си по Обособена позиция №7 Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 4, бл. 39, район „Северен“, участниците следва да предвидят изпълнението на „ЕСМ – 07 – Мерки за повишаване енергийната ефективност на асансьорите“.

С уважение,

Инж. ДИМИТЪР КАЦАРСКИ

ЗАМ.-КМЕТ ОСУТСИ

НВ/ТТ